


Эрүүл мэндийн сайдын 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрийн 26 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт



№10.9.1

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР

УНДНЫ УСНЫ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ
БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС

Утас: _____;

Факс: _____;

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Дууссан: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар	
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага			
төрийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No	Регистрийн No
хувийн			
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан			
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	
Үйлчилгээний нэр төрөл /тохирахыг тэмдэглэнэ/			
Төвлөрсөн ус хангамж			
Төвлөрсөн бус ус хангамж			
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ			
Хяналт шалгалтад хамрагдсан сүүлийн хугацаа			
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал			

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:
Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Хууль сахин мөрдөлтийн
хувь:
Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэл
1.Ус хангамжийн байгууллагын дотоод хяналт			0	10	0	0
1	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж	0	5		
2	дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
2.Ундны ус хангамжийн эх үүсвэрт тавигдах шаардлага			0	83	0	0
3	Хот суурины ус хангамж ариутгах татуурга ашиглалтын тухай хууль 17.2, БОНХАЖСайд, БХБСайдын 2015 оны А-230/127 тушаалаар батлагдсан “Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам”-ын 3.1.	Ундны ус хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс тогтоож, хашаажуулсан	0	10		
4	Хот суурины ус хангамж ариутгах татуурга ашиглалтын тухай хууль 17.2, “Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам”-ын 3.1.	Ундны ус хангамжийн эх үүсвэрт энгийн хамгаалалтын бүс тогтоож, тэмдэгжүүлсэн	0	10		
5	Хот суурины ус хангамж ариутгах татуурга ашиглалтын тухай хууль 17.1, “Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам”-ын 3.8.4	Улсын онц чухал объектод хамаарах ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтыг дотоодын цэрэг гүйцэтгэж, бусад ус хангамжийн эх үүсвэр нь энгийн харуул хамгаалалттай	0	5		
6	Хот суурины ус хангамж ариутгах татуурга ашиглалтын тухай хууль 17.8.4, “Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам”-ын 3.9	Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсэд газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрх олгоогүй	0	10		
7	Хот суурины ус хангамж ариутгах татуурга ашиглалтын тухай хууль 17.8.4, “Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам”-ын 3.9	Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсэд мал бэлчээх, мал аж ахуй, туслах аж ахуй эрхлэх, ногоо тарих, газрын өнгөн хөрсийг эвдрэл элэгдэлд оруулах, мод бут огтлох, элс хайрга чулуу олборлох, бүх төрлийн бордоо, пестицид	0	5		
8	Хот суурины ус хангамж ариутгах татуурга ашиглалтын тухай хууль 17.8.4, “Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам”-ын 3.9	Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсэд газрын тосны бүтээгдэхүүн, химийн бодис болон цацраг идэвхт бодис, түүнийг агуулсан ашигт малтмал хадгалах, агуулах, халдварт өвчин тарааж болзошгүй зүйлс байрлуулаагүй	0	5		
9	Хот суурины ус хангамж ариутгах татуурга ашиглалтын тухай хууль 17.8.4, “Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам”-ын 3.9	Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсэд шатахуун түгээх станц байршуулах, машин техник угаах, мал амьтны гаралтай түүхий эд боловсруулах үйл ажиллагаа явуулаагүй	0	5		

10	Хот суурины ус хангамж ариутгах татуурга ашиглалтын тухай хууль 17.8.4, "Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам"-ын 3.9	Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсэд орон сууц, үйлдвэр, үйлчилгээний зориулалттай барилга байгууламж барьж ашиглаагүй	0	5		
11	Хот суурины ус хангамж ариутгах татуурга ашиглалтын тухай хууль 17.8.4, "Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам"-ын 3.9	Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсэд цэвэрлээгүй хаягдал бохир ус болон хог хаягдал хаях, хаягдлын сан байршуулах зэргээр бохирдуулагч хүчин зүйл байрлуулаагүй	0	5		
12	Хот суурины ус хангамж ариутгах татуурга ашиглалтын тухай хууль 17.8.4, "Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам"-ын 3.8.5	Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн талбайг тогтмол цэвэрлэж, хог хаягдлыг зайлуулж, хөнөөлт шавж мэргэчийн устгалыг мэргэжлийн байгууллагаар механик аргаар хийлгэдэг	0	5		
13	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1, Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан " Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 2.1.4	Эх үүсвэрийн худгийн эргэн тойрны хөрсний бүрэн бүтэн байдал алдагдаагүй, ан цав цууралт үүсээгүй	0	5		
14	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1, "Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 2.1.10	Цооногийн амсрын хийц нь цооногийн хоолой хоорондын болон хоолойн гаднах зайгаар дамжин гадаргын ус болон элдэв бохирдуулагч хөрс рүү нэвтрэхгүйгээр чанд битүүмжлэгдсэн	0	5		
15	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1, " Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 2.1.19, 2.1.16, 2.1.17	Эх үүсвэрийн худгуудын барилга байгууламж эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5		
16	ДЭМБ-ын Ундны усны чанар, аюулгүй байдлыг хангах зөвлөмж	Усны эх үүсвэр эрсдэлд өртсөн тохиолдолд усны найдвартай нөөц эх үүсвэрийг ашиглах боломж бүрдүүлсэн	0	3		
3.Ус цэвэршүүлэх, халдваргүйжүүлэх үйл ажиллагаа			0	47	0	0
17	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1, "Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 2.3.	Усан сан, шүүх, халдваргүйжүүлэх төхөөрөмж, насос станцын барилга байгууламж эрүүл ахуй, барилгын норм дүрмийн шаардлага хангасан	0	5		
18	Хот суурины ус хангамж ариутгах татуурга ашиглалтын тухай хууль 17.2, "Ус хангамж. гадна сүлжээ ба байгууламж" БНБД 40-02-16-ын 3.7.	Усан сан, шүүх, халдваргүйжүүлэх төхөөрөмж, насос станцын барилга байгууламжид эрүүл ахуйн бүс тогтоож хашаажуулсан	0	3		
19	Хот суурины ус хангамж ариутгах татуурга ашиглалтын тухай хууль 17.2, "Ус хангамж. гадна сүлжээ ба байгууламж" БНБД 40-02-16-ын 3.7.	Усан сан, шүүх, халдваргүйжүүлэх төхөөрөмжийн барилга байгууламж харуул хамгаалалттай	0	3		
20		Ус хадгалах усан сангийн хийцийн материал усны чанар, аюулгүй байдалд нөлөө үүсгэхгүй, эрүүл ахуйн шаардлага	0	5		
21		Усан сангийн агааржуулалтын хоолойд малгайвч хийж гадны бохирдол орохоос урьдчилан сэргийлэх нөхцлийг	0	3		
22	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1, "Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 2.3, Ус хангамж. Гадна сүлжээ ба байгууламж БНБД 40-02-16-ын 11.17	Усан сан ус гоождоггүй, тагийг битүүмжилж лацадсан	0	5		
23		Усан сангийн угаалга халдваргүйжүүлэлтийг тогтоосон хугацаанд хийж, бүртгэл хөтөлж	0	10		
24		Халдваргүйжүүлэлтийн бодисын үлдэгдэл хэмжээг лабораториар хянан баталгаажуулсан	0	5		

25		Ус зөөлрүүлэх болон цэвэршүүлэх төхөөрөмжтэй нөхцөлд цэвэрлэгээ болон техникийн үйлчилгээг тогтмол хийдэг	0	5		
26		Эрчим хүчний нөөц эх үүсвэртэй	0	3		
4.Ус түгээх сүлжээ (шугам хоолой, ус түгээх байр, усны машин)			0	77	0	0
27	Хот суурины ус хангамж ариутгах татуурга ашиглалтын тухай хууль 17.6.	Ус түгээх төв шугам хоолойд хамгаалалтын зурвас тогтоосон	0	3		
28	Хот, суурины ундны ус түгээх байрын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5775:2014 стандартын 7.1.	Ундны ус түгээх байрын барилга байгууламж нь зураг төслийн дагуу баригдсан	0	3		
29	Хот, суурины ундны ус түгээх байрын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5775:2014 стандартын 7.2, 9.2	Ундны ус түгээх байр шаардлага хангасан хайс хашаатай	0	3		
30	Хот, суурины ундны ус түгээх байрын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5775:2014 стандартын 8.3, 8.4	Ундны ус түгээх цэгийн эрүүл ахуйн бүсэд бохирдуулагч эх үүсвэр байрлаагүй	0	3		
31	Хот, суурины ундны ус түгээх байрын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5775:2014 стандартын 6.3, 9.1, 9.2	Ундны ус түгээх байрны орчны талбайг ус, мөс тогтож, шалбааг үүсэхээргүйгээр тохижуулсан	0	3		
32	Хот, суурины ундны ус түгээх байрын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5775:2014 стандартын 7.2	Ундны ус түгээх байранд ус зөөж авчрах тээврийн хэрэгслийн зогсох талбайг тэгшлэн бетондож усыг бүрэн юүлэх боломжоор хангасан	0	3		
33	Хот, суурины ундны ус түгээх байрын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5775:2014 стандартын 7.4	Ус нөөцлөх савны ус хүлээн авах зориулалтын хоолойг таглаж лацдан, усыг бохирдохоос хамгаалах нөхцлийг	0	3		
34	Хот, суурины ундны ус түгээх байрын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5775:2014 стандартын 7.5	Ундны ус түгээх хоолойг бохирдлоос хамгаалах таг хийсэн	0	3		
35	Хот, суурины ундны ус түгээх байрын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5775:2014 стандартын 7.5	Ундны ус түгээх хоолойг газраас дээш 80 см-ээс доошгүй өндөрт өлгөх байдлаар байршуулсан	0	3		
36	Хот, суурины ундны ус түгээх байрын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5775:2014 стандартын 7.7, Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм-ийн 2.4	Ундны ус нөөцлөх сав нь ус болон ариутгалын бодистой урвалд орж амт, үнэр оруулдаггүй, цэвэрлэж халдваргүйжүүлэх боломжтой, зэвэрдэггүй доторлогоотой, зориулалтын материалаар хийсэн	0	5		
37	Хот, суурины ундны ус түгээх байрын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5775:2014 стандартын 7.7	Ус нөөцлөх савны ёроолд үлдсэн усыг юүлэх цорготой	0	3		
38	Хот, суурины ундны ус түгээх байрын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5775:2014 стандартын 8.1	Ундны ус нөөцлөх савыг улиралд 1 удаа цэвэрлэн халдваргүйжүүлэлт хийж, баримтжуулсан	0	10		
39	Хот, суурины ундны ус түгээх байрын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5775:2014 стандартын 8.1	Халдваргүйжүүлэлтийн бодисын үлдэгдлийг лабораториар хянан баталгаажуулдаг	0	5		
40	Хот, суурины ундны ус түгээх байрын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5775:2014 стандартын 8.8, 9.1	Ундны ус түгээх байрны дотор болон гадна орчинд өдөр бүр цэвэрлэгээ хийдэг	0	3		
41	Хот, суурины ундны ус түгээх байрын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5775:2014 стандартын 8.10, Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм-ийн 2.5	Ундны ус зөөх тээврийн хэрэгсэл зориулалтын	0	3		
42	Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм-ийн 2.5	Ундны ус зөөх тээврийн хэрэгслийн ёмкостийн таг цоож, лацтай	0	3		
43	Хот, суурины ундны ус түгээх байрын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5775:2014 стандартын 8.1	Ундны ус зөөх тээврийн хэрэгслийн ёмкостийг улиралд 1 удаа цэвэрлэн халдваргүйжүүлэлт хийж,	0	10		
44	Хот, суурины ундны ус түгээх байрын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5775:2014 стандартын 8.1	Халдваргүйжүүлэлтийн бодисын үлдэгдлийг лабораториор хянан баталгаажуулдаг	0	5		

45	Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм-ийн 2.5.3	Ундны ус зөөх тээврийн хэрэгслийн ус түгээх хоолойг бохирдлоос хамгаалах таг хийж өлгөж байршуулсан	0	3		
5.Ундны ус хангамжийн усны чанар, аюулгүй байдлын хяналт			0	81	0	0
46		Ундны ус хангамжийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага нь усны чанар, аюулгүй байдалд үнэлгээ өгөх итгэмжлэгдсэн лабораторитой	0	3		
47		Дотоод хяналтын лабораторид хийх шинжилгээний дээж авах цэгүүдийг сонгож, шинжилгээний давтамжийг стандартын дагуу тогтоосон	0	5		
48		Төвлөрсөн ус хангамжийн усны чанар, аюулгүй байдлын шинжилгээг нийт нянгийн тоо, E.coli, аммони, нитрат, нитрит, үлдэгдэл хлор, булингар, усны орчин, өнгө, ЦДЧ зэрэг үзүүлэлтээр хийхэд стандартын шаардлага хангадаг	0	20		
49		Эрүүл ахуйн тухай хууль 4.1.1 ХСУХАТАТ хуулийн 17.9, Хүрээлэн буй орчин. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018	0	20		
50		Жил бүр хөндлөнгийн хяналтанд хамрагдан стандартад заасан үзүүлэлтээр шинжилгээ хийдэг, стандартын шаардлага хангадаг	0	20		
51		Ус зөөлрүүлэх болон цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулсан тохиолдолд тухайн химийн үзүүлэлтээр стандартын шаардлага хангасан	0	10		
52		Ус хангамжийн барилга байгууламж, шугам сүлжээнд засвар үйлчилгээ, шинэчлэл хийх, үйл ажиллагаанд гэнэтийн осол гэмтэл гарсан тохиолдолд дотоодын хяналт шинжилгээ хийдэг	0	3		
6.Ус халдваргүйжүүлэх, усны чанарыг сайжруулахад хэрэглэдэг химийн бодисын хэрэглээ, хадгалалт хамгаалалт			0	15	0	0
53	ХХБАБТХ 10.2	Ус халдваргүйжүүлдэг химийн бодисыг /хатуу, шингэн, хийн хлор/ зориулалтын тусгай агуулахад хадгалдаг	0	3		
54	ХХБАБТХ 10.3	Химийн бодисын /хатуу, шингэн, хийн хлор/ сав, баглаа боодол нь тухайн бодисын нэр, анхааруулах тэмдэг, аюулын шинж чанарыг тод, томоор бичсэн шошготой	0	3		
55	ХХБАБТХ 13.3	Химийн бодис ашиглах аюулгүй ажиллагааны дүрмийг боловсруулж мөрддөг	0	3		
56	ХХБАБТХ 13.7	Химийн бодисын ашиглалт, зарцуулалтын бүртгэл хөтөлж, тайлан мэдээг хугацаанд нь хүргүүлдэг	0	3		
57	ХХБАБТХ 18.3	Химийн бодисын ашиглалт, зарцуулалтанд дотоод хяналтыг тогтмол хэрэгжүүлдэг	0	3		
7.Ажилчдад тавигдах эрүүл ахуйн шаардлага			0	11	0	0

58	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.8, ЭМСайдын А/145 тушаалаар батлагдсан "Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагын ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулах журам"	Ажилчид эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд жилд 2 удаа бүрэн хамрагддаг	0	5		
59	Ус хангамжийн барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм-ийн 2.4.8	Гүний худаг, хлоржуулах, насос станц, ус түгээх байран дээр ажиллаж буй хүмүүсийг хөдөлмөр хамгааллын хувцсаар хангадаг, цэвэрхэн	0	3		
60	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.9, ЭМСайдын 2018 оны А/142 тоот тушаалын 2.1	Үйлдвэр, үйлчилгээний байгууллага, аж ахуйн нэгж нь 50 ба түүнээс дээш ажиллагсадтай бол эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжлийн ажилтантай	0	3		
НИЙТ ОНОО			0	324		

>=50%
 [30%-49%]
 <=29%

Их эрсдэлтэй
 Дунд эрсдэлтэй
 Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага /Зөвлөмж •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /тогрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/		/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20___он ___сар ___өдөр, ___цаг ___мин;

[illegible]