

Эрүүл мэндийн сайдын 2025 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 46 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт



№10.10.3

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР

Утас: _____;

Факс: _____;

УСАН БАССЕЙН,
ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН УСАН
САНГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ,
ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН
ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага				
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Үйлчилгээний нэр төрөл /тохирахыг + тэмдэглэнэ/				
Усан бассейн Спа пүүл Планж пүүл				
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад хамрагдсан сүүлийн хугацаа				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:
Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Хууль сахин мөрдөлтийн
хувь:
Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэл
1. Дотоод хяналт				10		
1	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
2		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
2. Барилга байгууламжид тавигдах ерөнхий шаардлага				25		
3	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сан нь зориулалтын барилга байгууламжид үйл ажиллагаа явуулдаг	0	5		
4		Эрэгтэй, эмэгтэй үйлчлүүлэгчдэд зориулсан тус тусдаа хувцас солих өрөөтэй байх ба барилга байгууламжийн хүчин чадал, нэг дор үйлчлүүлэх боломжтой хүний тооноос хамааран тусдаа хувцасны шүүгээтэй	0	5		
5		Бие засах газар нь 30 эмэгтэй үйлчлүүлэгчдэд 1 суултуур, 45 эрэгтэй үйлчлүүлэгчдэд 1 суултуур, 1 шээлтүүр, 30 үйлчлүүлэгчдэд 1 угаалтууртай	0	5		
6		8 үйлчлүүлэгчдийн дунд 1 шүршүүртэй, шүршүүрийн талбай 1.35-2.15 м.кв	0	5		
7		Усан бассейны урт 12.5 метрээс илүү, 1.75 метрээс илүү гүнтэй байхаар төлөвлөгдсөн бол шал нь гүн тал руугаа хэвгий налуутай	0	5		
3. Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг				10		
8	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий	Усны гүн 2 метрээс бага байх тохиолдолд усны гадаргуу дээрх гэрэлтүүлгийн хэмжээ 300 люксээс багагүй /физик хэмжилт хийнэ/	0	5		

9	шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Усны гүн 2 метрээс дээш байх тохиолдолд усан доор гэрэлтүүлэгтэй	0	5		
4. Агааржуулалтын систем				10		
10	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Агаар оруулж, гаргах механик системийг 1 м.кв талбайд 1 секундэд 10 литрээс багагүй цэвэр агаар орохоор төлөвлөсөн	0	5		
11		Байрны температур 25-27 градус, агаарын урсгалын хурд 0.01 м/с-ээс ихгүй, харьцангуй чийглэг 40-60% байна /физик хэмжилт хийнэ/	0	5		
5. Усан сангийн усанд тавих эрүүл ахуйн шаардлага				240		
12	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Усыг байнга эргэлтэнд байлгах шахуурга, шүүлтүүр болон халдваргүйжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж, халилтын сувагтай	0	20		
13		Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сан нь дотоодын хяналтын лабораторитай	0	20		
14		pH стандартын шаардлага хангасан	0	20		
15		Хлороор халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд үлдэгдэл хлор стандартын шаардлага хангасан	0	20		
16		Бромоор халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд үлдэгдэл бром стандартын шаардлага хангасан	0	20		
17		Озоноор халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд үлдэгдэл озон стандартын шаардлага хангасан	0	20		
18		Хэт ягаан туяагаар халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд хэт ягаан туяаны хэмжээ стандартын шаардлага хангасан	0	20		
19		Хэт ягаан туяаны төхөөрөмжөөр өнгөрөх усны урсгалын хурд	0	20		
20		Хэт ягаан туяагаар халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд устөрөгчийн хэт ислийн хэмжээ стандартын шаардлага хангасан	0	20		
21		Усан сангийн ус бүрэн солигдох хугацаа усны гүн 0.5 м-ээс бага тохиолдолд эргэлтийн хугацаа 0.5 цаг, 0.5-1.0 м бол 1 цаг, 1.0-1.5 м бол 1.5 цаг, 1.5-1.8 м бол 2 цаг, 1.8-2.0 м бол 2.5 цаг, 2.0-3.3м бол 3.5 цаг, 3.0 м-ээс 5-6 цаг байхаар хийгдсэн	0	20		

22		Улирал тутам болон усаа сольсоны дараа хими, нян судлалын шинжилгээнд хамрагдаж дүгнэлт гаргуулдаг	0	20		
23		Усан бассейны, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн хөлийн гишгүүр, шал, үсрэлтийн тавцан, углааш зэрэг эд зүйлсээс авсан бичил амь судлалын арчдасны шинжилгээгээр эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангасан	0	20		
6. Усан бассейны аюулгүй байдалд тавих шаардлага				70		
24	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Аврах хантааз, цагираг, заагуур мод, хөвөгчөөр хангагдсан	0	10		
25		Усан бассейны гүнийг хэмжээг заасан тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулсан	0	10		
26		Эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх багаж, хэрэгсэл, эм тариагаар хангагдсан	0	5		
27	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар аюулгүй байдлын үнэлгээ" MNS 0900:2018	Бассейны газрын ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	5		
28		Хэсгийн ус хангамжтай нөхцөлд эх үүсвэрт эрүүл ахуйн болон энгийн хамгаалалтын бүс тогтоосон	0	5		
29		Ундны усны эх үүсвэрийн худаг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан барилга байгууламжтай	0	5		
30	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар.Хаягдал ус.Ерөнхий шаардлага MNS 4943:2015	Бохир ус зайлуулах бага оврын цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд зураг төслийн дагуу технологи үйл ажиллагаа бүрэн хийгдсэн	0	5		
31		Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг хүчин чадлаас хамааруулан стандартын дагуу тогтоосон	0	5		
32		Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэсэн бохир усыг хаях талбайн хөрсийг бохирдлоос хамгаалах арга хэмжээ авсан	0	5		
33		Бохирын цооногтой тохиолдолд цооногийг бетон, төмөр бетон, геомембран болон бусад ус үл нэвчих материалаар доторлосон	0	5		
34		Хоногт 5 шоометрээс их бохир ус хуримтлагдах цэгийн доторлогоог батлагдсан зураг төслийн дагуу хийсэн	0	5		

35		Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд цэвэршүүлсэн бохир ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	5		
7. Хатуу хог хаягдлын зайлуулалт			0	20		
36	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2	Хогийн савыг галд тэсвэртэй материалаар хийсэн	0	5		
37	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.3	Хогийн сав нь хог хаягдал салхиар тархах, хур тунадасны ус хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас сэргийлсэн	0	5		
38	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2	Хатуу хог хаягдлыг зайлуулах байгууламж нь /цэг/ гэр, байшин, хүнс боловсруулах, хадгалах газар, хүүхдийн тоглоомын талбайгаас 20-30 метрт, тээврийн хэрэгсэл чөлөөтэй нэвтрэх зайтай	0	5		
39	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Өөрийн эзэмшил, ашиглалтад байгаа газар болон орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх, зайлуулах, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийдэг	0	5		
8.Ажилтанд тавих эрүүл ахуйн шаардлага			0	10		
40	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Спорт сургалтын усан бассейнд мэргэжлийн гэрчилгээтэй сургагч-багш, дасгалжуулагч, аврагч, эмч болон бусад ажилтан албан хаагчид ажилладаг, чийрэгжүүлэлтийн усан санд мэргэшсэн ажилтантай	0	5		
41		Бассейны ажилчид эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орсон	0	5		
9. Үйлчлүүлэгчдэд тавих шаардлага			0	10		
42	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Бассейнаар үйлчлүүлэгчдийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан эсэхэд хяналт тавьдаг	0	5		
43		Усан бассейнд орохдоо зориулалтын усны хувцас, малгай өмсүүлдэг	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	405		

>=50%
 [30%-49%]
 <=29%

Их эрсдэлтэй
 Дунд эрсдэлтэй
 Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага /Зөвлөмж •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин; Дууссан: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/